

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年8月31日

福島県立相馬農業高等学校長

工事（委託業務）番号	第23-79800-0005号
工事（委託業務）名	相馬農業高校情報処理室屋根修繕工事（建築）
質 問 事 項	
1 設計書P.7屋根工事の既存屋根解体(役物撤去・積込み共 施工費)ですが、設計図 A-04 7-2 石綿含有成形板の処理等にアスファルトルーフィングが石綿含有建材と明記してあります。 閲覧参考単価¥1000/m ² には、石綿含有レベル 3 対応の施工費は含まれているのでしょうか。ご質問いたします。	
回 答 事 項	
1 含まれています。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。